



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryanck@priok.gosnadzor.ru

Акт проверки №421/ 4-ЭП-Б

Брянская область, г. Клинцы

ул. Свердлова, д.152

(место составления акта)

«20» апреля 2017 года

(дата составления акта)

11-00 часов

(время составления акта)

«20» марта 2017 года по адресу: 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Свердлова, д.152
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №7 г. Клинцы Брянской области ИНН 3213007247, ОГРН 1023201340216.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Ростехнадзора Ермолаева О.А. №2-421-р от 12 апреля 2017 года, была проведена выездная,
внеплановая проверка электрохозяйства по исполнению ранее выданного предписания
№173/4-ЭП-Б от 09 марта 2017 года, об устранении выявленных нарушений обязательных
требований в связи с истечением срока исполнения в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7
Брянской области (МБОУ СОШ №7).

Дата проведения проверки:

«19» апреля 2017 года с 09 часов до 16 часов. Продолжительность 7 часов.

«20» апреля 2017 года с 09 часов до 11 часов. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: с 19 апреля по 20 апреля 2017 года (2 рабочих дня/ 9

рабочих часов)

Акт составлен;

Приокское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен(а)


Директор МБОУ СОШ №7 г. Клинцы

Кравченко Валентина Николаевна,

действующая на основании Устава и приказа о

назначении на должность №42-к от 16.06.2010

(должность, ФИО)


(Подпись)

14.04.2017

10-30

(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а)

(заволяется при проведении выездной проверки)


Директор МБОУ СОШ №7 г. Клинцы

Кравченко Валентина Николаевна,

действующая на основании Устава и приказа о

назначении на должность №42-к от 16.06.2010

(должность, ФИО)


(Подпись)

19.04.2017

9-00

(Дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Борисенко Валерий
Анатольевич

Главный государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора по
Брянской области

Ответственный за
проведение
мероприятия по
контролю

1. При проведении проверки присутствовала; Директор МБОУ СОШ №7 г. Клинцы
Кравченко Валентина Николаевна, действующая на основании Устава и приказа о
назначении на должность №42-к от 16.06.2010

В ходе проведения проверки;
По выполнению ранее выданного предписания №173/4-ЭП-Б от 09 марта 2017 года
установлено:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

1. Пункты предписания №173/4-ЭП-Б от 09 марта 2017 года за №, №1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12
устранены в установленные сроки.

Выводы:


В связи с выполнением пунктов предписания №173/4-ЭП-Б от 09 марта 2017 года за
№, №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 пункты предписания с контроля снять.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесены

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку
Главный государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Брянской области



Борисенко Валерий Анатольевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а);
Кравченко Валентина Николаевна директор МБОУ СОШ №7 г. Клинцы,
действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №42-к от
16.06.2010

«20» апреля 2017 года



(подпись)